

BUREAU VERITAS



KvINL Procescertificaat

Uitgereikt aan

Beck Loodgieters & Installatiebedrijf v/d Kroef B.V.

Printerstraat 21, 1033 RT Amsterdam, Nederland

Bureau Veritas Certification verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de ontwerp- en installatiewerkzaamheden van Beck Loodgieters & Installatiebedrijf v/d Kroef B.V. voldoen aan de eisen van de BRL, hetgeen inhoudt dat de door Beck Loodgieters & Installatiebedrijf v/d Kroef B.V. geïnstalleerde installaties voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit zoals op de bijlagen vermeld.

Dit certificaat is afgegeven op basis van:

BRL 6000-AB d.d. 01/07/2016

BRL 6000-08 d.d. 01/07/2016

Toepassingsgebied

Ontwerpen en installeren van leidingwaterinstallaties van bouwwerken, anders dan individuele woningen.

Initiele goedkeuringsdatum:	24 april 2017
Vervaldatum vorige cyclus:	24 april 2020
Certificatie / Hercertificatie audit datum:	16 maart 2020
Certificatie / Hercertificatie start datum:	30 maart 2020
Dit certificaat is geldig tot :	24 april 2023

Dit certificaat is een erkende kwaliteitsverklaring voor het Bouwbesluit 2012 overeenkomstig de Tripartiete overeenkomst (Staatscourant 8987, 2015) en de Woningwet. Het certificaat is opgenomen in het "Overzicht van erkende kwaliteitsverklaringen in de bouw" op de website van de Stichting Bouwkwiteit: www.bouwkwiteit.nl. Het certificaat is voorts opgenomen in het overzicht op de website van InstallQ: www.installq.nl

Om de geldigheid van dit certificaat te controleren kunt u bellen met nummer : +31 (0)88 450 5500.

Certificaatnummer: **NL022112** Versie: **1** Revisiedatum: **30 maart 2020**


Anton Kerbusch

Director Certification Benelux

Managing office: Bureau Veritas Inspection & Certification The Netherlands B.V.,
Computerweg 2, 3821 AB Amersfoort, The Netherlands
Issuing office: Bureau Veritas Inspection & Certification The Netherlands B.V.,
Computerweg 2, 3821 AB Amersfoort, The Netherlands



BOUWBESLUITINGANG**BRL 6000-08****Bouwbesluitingang leidingwaterinstallaties van bouwwerken, anders dan individuele woningen**

Afd.	Onderwerp	Grenswaarde/ bepalingmethode	Prestatie volgens certificaat	Toelichting/ voorwaarden
3.2	Bescherming tegen geluid van installaties	Karakteristiek installatie-geluidsniveau \square 30 dB volgens NEN 5077+C3	Voldoet aan artikel 3.8 en artikel 3.9, lid 1.	
6.3	Water-voorziening	Drinkwatervoorziening voldoet aan NEN 1006	Voldoet aan artikel 6.12, lid 1	
		Onderdelen drinkwatervoorziening voldoen aan Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening	Voldoet aan artikel 6.12, lid 2	
		Warm tapwatervoorziening voldoet aan NEN 1006	Voldoet aan artikel 6.13	
		Onderdelen warm tapwatervoorziening voldoen aan Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening		
		Drinkwatervoorziening is aangesloten op het distributienet voor drinkwater	Voldoet aan artikel 6.14	
6.7	Bestrijden van brand	Brandslang met lengte \square 30 m en statische druk \square 100 kPa en capaciteit \square 1,3 m ³ /h	Voldoet aan artikel 6.28	
		Aanwezigheid droge blusleiding	Voldoet aan artikel 6.29, lid 1 t/m 4	
		Droge blusleiding voldoet aan NEN 1594	Voldoet aan artikel 6.29, lid 5	

SPECIFICATIE 2)**Algemene beschrijving van de dienst**

De gecertificeerde dienst betreft het ontwerpen en installeren van:

- leidingwaterinstallaties van bouwwerken, anders dan individuele woningen

WENKEN VOOR DE GEBRUIKER/AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Beck Loodgieters & Installatiebedrijf v/d Kroef B.V.

en zo nodig met:

- Bureau Veritas Certification